


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Многопрофильный проектно-монтажный центр»  
Россия, **236039**, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. **72**,  
ИНН **3904066554** КПП **390601001** БИК **044030811**  
Филиал № **7806** ВТБ **24** (ПАО) г. Санкт-Петербург  
к/с **30101810300000000811** р/с **40702810020380004380**  
тел. **63-17-92**

Руководителю Управления Федеральной  
Антимонопольной Службы по Калининградской  
области  
О.А. Бобровой  
Техническому директору  
МП «Калининградтеплосеть»  
А.И.Запывалову  
тел. 8(4012)667-111  
Индекс 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58.  
Руководитель группы организации закупок и торгов  
МП "Калининградтеплосеть"  
А.С. Вычужиной  
тел.8(4012)667-098; 8(4012)667-103  
Индекс 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58.  
От  
Генерального директора ООО «Многопрофильный  
проектно-монтажный центр»  
Д.В. Сорокина.  
Индекс 236039, г. Калининград, ул. Октябрьская, 72/3.  
тел. 8(4012)36-91-28, эл. почта [baltargus@mail.ru](mailto:baltargus@mail.ru)



#### Заявление

Прошу Вас, провести расследование по факту проведения запроса котировок № 31603423099 от 16.03.2016 года, муниципальным предприятием "Калининградтеплосеть", на осуществление эксплуатационно-технического обслуживания автоматических установок пожароохранной сигнализации и эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования.

В данной котировке мы считаем содержатся нарушения гл. 2.1., гл. 3. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Так 24.02.2016 года на портале государственных закупок, была объявлена котировка № 31603350194, на осуществление эксплуатационно-технического обслуживания автоматических установок пожароохранной сигнализации и эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования в МП "Калининградтеплосеть".

25.02.2016 года нами был отправлен запрос на разъяснение (запрос от 25.02.2016 года прилагаем).

09.03.2016 года письмом № 4195 был получен ответ (ответ прилагаем). Котировка № 31603350194 была отменена.

По нашему мнению формулировки применяемые в запросе конкретно указывают на требование от исполнителя выполнять прямые обязанности МЧС. Перечень разрешенных видов деятельности в области пожарной безопасности, для частных компаний определен постановлением правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 и является исчерпывающим.

Требование № 1: Обеспечивать прохождение сигналов с объекта предприятия на пульт централизованного наблюдения, установленный в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области».

Ответ МП «Калининградтеплосеть»: За прием сигнала отвечает МЧС.

Требование № 2: Обеспечить совместимость каналообразующего оборудования с приемным оборудованием МЧС.

Нами были произведены телефонные переговоры, по результатам которых мы рекомендовали переписать задание простым, принятым в быту языком.

16.03.2016 года была объявлена новая котировка № 31603423099 на осуществление эксплуатационно-технического обслуживания автоматических установок пожароохранной сигнализации и эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования в МП "Калининградтеплосеть".

Из которого следовало, что формулировки остались без изменений.

22.03.2016 года нами был отправлен запрос на разъяснение котировки № 31603423099 (запрос прилагаем).

Письмом 5245 от 24.03.2016 года, нами получен ответ на запрос. Данный ответ послужил основанием для обращения в УФАС по Калининградской области.

Так в соответствии с нашим запросом к котировке № 31603423099 и ответом на запрос от 24.03.2016 года получается:

1. Ответом на вопрос № 1, МП «Калининградтеплосеть» было определено. Каналообразующее оборудование, это передатчик.

Ответом на вопрос № 2, МП «Калининградтеплосеть» было определено. Транслирующая организация, это организация обслуживающая каналообразующее оборудование(передатчик).

С этим определением мы не согласны.

Определение: Трансляция (translation, лат. translatio — передача), — передача на дальнее расстояние речи, музыки, изображения, средствами радио или телевидения.

По нашему мнению транслирующая организация (в данном случае) — это организация обеспечивающая передачу сигнала средствами радио связи.

В соответствии с требованиями технического задания п. 2, листа 2

Обслуживающая организация должна обеспечить **прохождение** сигналов о срабатывании систем пожароохранной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. В данном случае подменено слово п. 7 статьи 83 ФЗ № 123 от 22.07.2007 год, обслуживающая организация должна обеспечить **дублирование** сигналов.

Ответом на вопрос № 4, МП «Калининградтеплосеть» была определена, неопределённая организация(центр технического мониторинга) осуществляющая

функции МЧС по приёму сигналов, плюс функции контролера обслуживающей организации и посредника между исполнителем и МЧС.

Так с учетом вышесказанного, обслуживающая организация, по мнению МП «Калининградтеплосеть», должна передать сигнал, обеспечить прием сигнала на пульте МЧС и на пульте неопределённой организации, без участия организации осуществляющей обслуживание передатчика. При этом осуществлять контроль связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны и с неопределённой организацией. Фиксировать тревожные сигналы и сигналы о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны и центр технического мониторинга (в не определенную контролирующую организацию).

Некоторые пункты являются прямой обязанностью собственника пульта — МЧС, в соответствии с требованиями к оборудованию по передаче и приёму извещений о пожаре, в соответствии с п. 9.2. ГОСТ Р 53325-2012.

Посредников или дублирующих функции организаций быть не должно, согласно выводов по спору ФАС РФ с Аргус-Спектр, по аналогичному оборудованию «Стрелец-Мониторинг».

Получается абсурд. На обслуживающую организацию возлагается контроль за прохождением, при этом без её же участия, или с участием центра технического мониторинга, в свою очередь который должен контролироваться организацией осуществляющей обслуживание.

Пользуясь подменой слов и понятий, МП «Калининградтеплосеть» выставляет не выполнимые требования.

2. Ответом на вопросу № 5 МП «Калининградтеплосеть» указывает, что не определённый производитель, с названием оборудования «СОРС» не определяющееся в интернете, на неопределённой частоте, с мощностью 5 Вт передает проприетарный(секретный) протокол.

Определение: proprietary protocol - не опубликованный и недоступный другим компаниям коммуникационный протокол.

Мы утверждаем, что МП «Калининградтеплосеть» не указывает конкретной частоты по вопросу № 5 и поясняем: 146-174 МГц является диапазоном частот, распределённый между пользователями с шагом частот. Выражаясь простым языком, диапазон содержит сотни конкретных частот разных пользователей, от военных и полиции, до частных пользователей имеющих специальное разрешение, на которых работает конкретное оборудование в соответствии с ФЗ 126-ФЗ от 07.07.2003 года «О связи». Радиопередающие средства работающие в данном диапазоне, проходят обязательную регистрацию в Управлении по Калининградской области ФГУП «РЧЦ ЦФО» в Северо-Западном федеральном округе .

В соответствии с письмом № 4195 от 03.03.2016 года, оборудование «передатчик СОРС» является новым и на гарантии.

Ответом на вопрос № 6, МП «Калининградтеплосеть» уклонился от ответа. Мы считаем, что сертификат соответствия пожарной безопасности у данного оборудования «СОРС» отсутствует. Согласно Постановления Правительства РФ от 17 марта 2009 г. №241 и ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", сертификация данного оборудования системы передачи извещений о проникновении и пожаре, в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 является обязательной. Ссылка на письмо № 19-2-13-2911 от 10.07.2014 года и приказ МЧС РФ № 35 от 29.01.2016 года, не отменяет постановление правительства и федеральный закон.

Ответы на вопросы № 7 и № 8 свидетельствуют о взятии МП «Калининградтеплосеть» на себя функций государственного надзорного органа в области пожарной безопасности, не имея таких полномочий.

Доводим до Вашего сведения, ещё один запрос котировок № 0335100016616000033 ФГБУ «КМЦ» Минздрава России, адрес : 236006, РФ, г. Калининград, ул. Больничная 34-36-38-38а, отменённый после нашего запроса. Содержащий аналогичные нарушения.

Просим:

1. Запрос котировки МП «Калининградтеплосеть» № 31603423099 остановить, до окончания разбирательства.
2. Привлечь к разбирательству управление по Калининградской области ФГУП «РЧЦ ЦФО» в Северо-Западном федеральном округе, адрес: Калининград, ул. Краснооктябрьская, д. 17, телефон 8(4012) 63-24-74, 8(4012) 63-24-48.

К заявлению прилагаем :

1. Запрос на разъяснение к котировке № 31603350194.
2. Копия ответа-письмо 4195 от 09.03.2016 года.
3. Запрос на разъяснение к котировке № 31603423099
4. Копия ответа-письмо 5245 от 24.03.2016 года.
5. Копия запроса на разъяснение к котировке 0335100016616000033
6. Копия квитанции об отправке заявления в МП «Калининградтеплосеть»

25 марта 2016 года.  
ООО «МПМЦ»

Генеральный директор

Д.В. Сорокин

