




Общество с
ограниченной
ответственностью

«ОВЕРХОЛ»

236009 г. Калининград, ул. А.Невского д.230 оф.22, ИНН/КПП 3906273838/390601001, ОГРН 1123926051028, Р/с 40702810600000004423 в Калининградском КБ «Энерготрансбанк» (АО) г. Калининград, БИК 042748701, кор/счет 30101810800000000701

Руководителю Калининградского УФАС России
Бобровой О.А.
г. Калининград, ул. Барнаульская, 4



от ООО «Оверхол»
236009 г. Калининград, ул. А.Невского д.230 оф.22
e-mail: overhool@mail.ru тел. 605000
Моб. 89062145719

с жчп

Жалоба

Заказчик	1. Наименование Муниципального заказчика: Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ» 2. Место нахождения и почтовый адрес: 238150, г. Черняховск, ул. Калинина, 7 3. Адрес электронной почты: email: adm@inster39.ru 4. Ответственное лицо, номер контактного телефона: Заместитель главы администрации «Черняховский городской округ» Казимирский Александр Александрович; (40141) 3-21-03; факс (40141) 3-23-82;
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.	Управление контрактной службы администрации муниципального образования «Черняховский городской округ» Чвырова Елена Сергеевна - контрактный управляющий konkurs4@inster39.ru 8(40141) 33843
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и наименование объекта закупки	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Пушкина, Советская, Гусевское шоссе, Комсомольская, в рамках ведомственной целевой программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Черняховский городской округ" на 2018-2022 годы"
Идентификационный код закупки	18 33914003313391401001 0019 001 4211 244

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных

образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. Требования к товарам, применяемым при выполнении работ, составляющих предмет контракта (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также показатели, значение которых не могут изменяться)

По нашему мнению в аукционной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Пушкина, Советская, Гусевское шоссе, Комсомольская, в рамках ведомственной целевой программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Черняховский городской округ" на 2018-2022 годы по ряду позиций Заказчиком - Администрацией муниципального образования «Черняховский городской округ» установлены излишние требования к характеристикам используемых при производстве работ товаров, такие требования не носят объективный характер и могут повлечь ограничение количества участников закупки. Считаем, что по многим позициям (п.6 Тренажер, п.7 Качели, п.15 Тренажер, п.29 Скамейка), Техническим заданием установлены характеристики под конкретного производителя или поставщика. В связи с запретом ФЗ О контрактной системе указывать запрет на наименование конкретного производителя, Заказчиком указаны в Техническом задании на закупку индивидуальные уникальные характеристики товара, присущие продукции конкретного производителя или модели. В проекте (ПЗУ.СО стр.22) указаны конкретные наименования моделей производителя AVEN, в Ведомости объемов работ (п.52-64) также указаны наименования моделей производителя AVEN, в сметной документации (Локальная смета №2 п. 71-83) также указаны наименования моделей производителя AVEN, но общедоступные характеристики продукции AVEN не отвечают требованиям (заданным параметрам) технического задания, на основании чего считаем что характеристики были намеренно искажены с целью введения в заблуждение потенциальных поставщиков.

Кроме того техническое задание имеет ряд дополнительных сложностей с которыми столкнется поставщик при заполнении заявки, что также указывает на необъективность описание объекта закупки.

Например: в Техническом задании указано:

18	Плитка тротуарная	Должна быть изготовлена из тяжелого или мелкозернистого бетона, по ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 7473-2010. Должна быть двухслойная. Цвет плит должен быть согласован с заказчиком перед началом производства работ. Плиты должны быть не армированные. Класс бетона плит по прочности на сжатие должен быть не менее В30. Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе должен быть не менее Вtb3,6. Марка бетона плит по морозостойкости должна быть не ниже F200. Марка по истираемости, не более G3. В качестве мелкого заполнителя для бетона плит должны применяться природные; обогащённые; фракционные или дробленые обогащенные пески по ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 22856-89. Наибольший размер зерен курного заполнителя не менее 10 мм. Толщина плит должна быть не менее 80 мм. Товар должен соответствовать ГОСТ 17608-2017.
----	-------------------	--

Т.е. товар «плитка тротуарная» должна соответствовать требованиям ГОСТ 17608-2017. Указано «Класс бетона плит по прочности на сжатие должен быть не менее В30» при этом в ГОСТе что соответствует группам В и Г.

N пп.	Характеристика	Плиты бетонные тротуарные			
		Группа А	Группа Б	Группа В	Группа Г
1	Класс по прочности на сжатие, не менее	B22,5	B25	B30	B40
2	Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее	3,2	3,6	4,0	4,4
3	Марка по истираемости, не более	G3	G2	G1	G1
4	Минимальная толщина изделий, мм	40*	60*	80*	100*
5	Соотношение габаритов (Д/Т)**, не более	-	12*	4*	2*

* Для изделий из тяжелого бетона с расчетным армированием конструкции данные показатели имеют рекомендательный характер.

** Д/Т - соотношение "длина/толщина".

Далее заказчиком указано «Марка по истираемости, не более G3» хотя для групп В и Г требованиями ГОСТа не предусмотрен выбор марки истираемости и требованиям ГОСТа отвечает только марка G1

На основании вышеизложенного, считаем, что заказчиком нарушены правила описания объекта закупки (ст. 33 Закона о контрактной системе) из чего следует нарушение заказчиком ч.1 п.1 ст. 64 Закона о контрактной системе.

Просим обязать Заказчика внести изменения в документацию об аукционе.

Приложения:

1. Документация об аукционе.
2. Локальные сметы Пушкина.
3. Р_ ПЗУ Пушкина

Генеральный директор
ООО «Оверхол»

_____ С.В. Зайцев

